

Fachbereich 5:
Unfallverhütung/Produktsicherheit

PcP. Sicherheitsroste GmbH
Duisbergstraße 13
58339 Breckerfeld

Ihr Zeichen: Catania Pievo
Ihre Nachricht vom: 19.05.2016
Unser Zeichen: 621.17-Cey/th-
Ansprechpartner/in: Herr Ceylan
Telefon: 02241 231-2698
Telefax: 02241 231-2234
E-Mail: Orhan.Ceylan@dguv.de

Datum: 17.06.2016

P R Ü F M I T T E I L U N G

Prüfobjekt: Gitterroste aus Stahl, verzinkt
PcP. Gitterrost aus Stahl MW 30/30 TS 30/2
Trag- und Querstab mit halbrunden Ausnehmungen, unterbrochen

Prüf-Nr.: 201622142/3210

Einzelprüfung - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften von Bodenbelägen nach
ASR A1.5/1,2 und DIN 51130:2004-06

Gemessener Neigungswinkel [°]:	Tragstab längs: 21,1 (R 11)
Verdrängungsraum [cm ³ /dm ³]:	Tragstab quer: 26,6 >10,0 (V 10)

Die ermittelten Messwerte gelten nur für die geprüften Objekte. Eine Verwendung für Werbe- oder Verkaufszwecke bzw. eine Veröffentlichung der Ergebnisse ist nicht zulässig.

Die Reste der Prüfobjekte bleiben 6 Wochen in Aufbewahrung.

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Im Auftrag


Orhan Ceylan

L:\Fachbereich 5\Referat 5.4\Bodenbeläge\Prüfmitteilungen\PcP 201622142.docx

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Spitzenverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften und der
Unfallversicherungsträger der
öffentlichen Hand

Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin
Telefon +49 2241 231-02
Telefax +49 2241 231-2234
E-Mail ifa@dguv.de
Internet www.dguv.de/ifa

Bank SEB AG ·
BLZ 370 101 11
Konto-Nr. 1967403702

IBAN: DE54 37010111 1967403702
BIC: ESSEDE5F370

USt-ID-Nr. DE 123 382 489
Steuer-Nr. 222/5751/0325
IK 12 059148 1