

Zertifikat
Nr. **IFA 1604100**
vom 17.06.2016



DGUV Test - Zertifikat

Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber) PcP Sicherheitsroste GmbH
Duisbergstraße 13
58339 Breckerfeld

Produktbezeichnung: **Gitterroste aus Edelstahl, gebeizt**

Typ: PcP. Gitterrost aus Edelstahl MW 30/10 TS 30/2

Prüfgrundlage: Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft nach DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

Zugehöriger Prüfbericht: Prüfzeugnis-Nr. 201622145/3210 vom 17.06.2016
- IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Bestimmungsmäßige Verwendung:
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der
Bewertungsgruppe R13/V10 gefordert werden.

Bemerkung:
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf
die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum
zu verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig
bis: **16.06.2021**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung.

mpe

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

Dr. Ing. Detlef Mewes
Fachzertifizierer




IFA 1604100




R13 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

V10 Verdrängungsraum
Bewertungsgruppe




X = Maße auf Anfrage
 Z = Maße nach statischer Erfordernis

Diese Anlage ist Bestandteil des Prüfzeugnisses
 Nr. 201622145/3210
Ceylan



Schnitt A-A



Anmerkungen

- Edelstahl, V2a – 1.4301 (AISI 304) bzw. V4a – 1.4404 (AISI 316)
- Alle Maße in mm

Member of Group	PcP. Sicherheitsroste GmbH <small>Lieferanschrift: Dulbergstrasse 13 - D-58339 Breckerfeld Tel. ++49 (0) 2338 / 9181-0 - Fax ++49 (0) 2338 / 3401 E-Mail: info@PcP-Sicherheitsroste.de Internet: www.PcP-Sicherheitsroste.de</small>	Konstruktion:	
		Zeichnung:	RTZ 03.04.2012
Maßstab 1:10	Detailzeichnung Gitterrost MW30/10, fein gezackt	Genehmigung:	
DIN A4		I:\Zeichnungen PcP\Zeichnung,Stückliste 2012\...	PcP. Zeichnungs-Nr: 2012-03-04-7
		Version:	01

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt oder an dritte weitergegeben werden. Bei Verletzung des Dokumentenschutzes erfolgt eine Anzeige.